

PRÜFZEICHENBESCHEINIGUNG

zur Wasserstofftauglichkeit

100 Vol.-% in Erdgas

Das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg bestätigt die erfolgreiche Prüfung von

Regelkugelhahn;
Typ „150 G“, Class600;
DN150 geprüft

in Anlehnung an die Prüfgrundlage

DBI-GTI 103:2020-11

Prüfungen zu H2ready für Armaturen für den Transport von Erdgas in Fernleitungen

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem nachfolgenden Prüfbericht dokumentiert.

B 26/06/5043 | 24.06.2026

Aufgrund dieser Prüfzeichenbescheinigung ist der Antragsteller

Artes Valve & Service GmbH
(Parkallee 7 | 16727 Velten | Deutschland)

berechtigt, das Gewährleistungszeichen H2ready für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung
mit der Satzung anzuwenden. Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum 23.06.2029.



Dipl.-Ing. Rico Eßbach
Leiter Prüflaboratorium

Freiberg, den 24.06.2026

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | DVGW-Prüflaboratorium Energie

Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg, Germany | pruefstelle@dbi-gruppe.de

Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Diese beziehen sich ausschließlich auf Funktion/Dichtheit und nicht auf Materialien soweit in den Prüfgrundlagen nicht separat ausgewiesen. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Die Gewährleistungsmarke H2ready gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. Sind Auflagen in den Prüfberichten, die der Gewährleistungsmarke zugeordnet sind, angegeben, so beginnt das Recht zur Benutzung der Gewährleistungsmarke erst nach deren Umsetzung.