

Regelarmatur



ARTES Valve & Service GmbH
Parkallee 7 - 16727 Veltens
GERMANY

A MEMBER OF THE ARCA FLOW GROUP

1	Kunde:	KÜTTNER GmbH & Co. KG	ARTES-Nr.:		5504479			
2	Anlage:	Bernegger / TBS	Pos.:		14			
3	Einbauort:	Druck RV Rußbläser Heißdampf	Stückzahl:		1			
4	KKS Nr.:	TMG.E012.FJ415	Bau-Nr.:		3175073.1			
5	Rohrleitung - Anschlussdaten		Eintritt		Austritt			
6	Abmessungen	Ø D [mm] x s [mm]	88,9	x	4,5	88,9	x	4,5
7	Werkstoff		1.5415 (16Mo3)			1.5415 (16Mo3)		
8	Schweißanschluss	Ø D [mm] x s [mm]	88,9	x	4,5	88,9	x	4,5
9	Flanschanschluss		--			--		
10	Armatur - Ausführung		Eintritt		Austritt			
11	Nennweite	DN / NPS	80		80			
12	Nenndruck	PN / class	--		--			
13	Auslegungsdruck	bar(g)	60		60			
14	Auslegungstemperatur	°C	415		415			
15	Werkstoff		1.5415 (16Mo3, 15Mo3)		1.5415 (16Mo3, 15Mo3)			
16	Betriebsbedingungen		Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall
17	Medium :	Wasser/Dampf	1	2	3	4	5	6
18	Phase		Dampf	Dampf	Dampf	Dampf		
19	Durchfluss	t/h	2,50	4,00	6,00	8,00		
20	Temperatur, Eintritt	°C	350,00	380,00	380,00	400,00		
21	Druck, Eintritt	barA	40,00	42,00	42,00	47,00		
22	Druck, Austritt	barA	14,50	14,50	14,50	14,50		
23	k _v	m³/h	5,96	9,38	14,2	17,22		
24	Strömungsgeschw., Austritt	m/s						
25	Ventiltyp Regelkugelhahn Typ W							
26	Ventilparameter		Werkstoff					
27	Sitzdurchmesser:	40 mm	Gehäuse:		1.5415 (16Mo3, 15Mo3)			
28	Druckreduzierstufen, geregelt:	1	Sitzring:		1.4122 (X39CrMo17-1), metallisch-dichtend			
29	Druckreduzierstufen, fest:		Kugel:		1.4122 (X39CrMo17-1), metallisch-dichtend			
30	k _{vs}	17,5 m³/h	Regelscheibe:		1.4122 (X39CrMo17-1)			
31	Regelcharakteristik:	linear	Dichtungen:		Grafit			
32	max. Dp für Antrieb:	60 bar						
33	Baulänge:	240 mm						
34								
35	Ausführung / Abnahme					Endabnahmebelegung nach 3.1		
36	Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU					DIN EN 10204		
37	Anforderungen nach: EN 12952							
38	Leckrate: 0,01% vom kvs-Wert							
39								
40	Antrieb	pneumatisch						3175079
41	Typ:	ProtACT PR216S; einfachwirkend "rack&pinion"; Luft öffnet, Feder schließt, Signal-/Luftausfall: schließen						
42		Positioner: Siemens Sipart PS2 6DR5110-0NG01-0AA0; 2-Leiter, HART						
43		Filter-Regler: SMC AW30-F02BG-B mit Doppelklemmringverschraubung für 12 mm VA-Rohr						
44		Zuluftdruck: min. 5,5 bar(g) ... max. 8,5 bar(g)						
45								
46	Antriebsadaption:	EN ISO 5211 - F14 - Vierkant 36 mm						
47	Bemerkungen							
48								
49								
50								
51								
52								
53	Revision	0	1	2	3	4	5	6
54	Datum:	04.05.2022	01.07.2022					
55	Bearbeitet:	C. Pocher	P. Schüler					
56	Geprüft:	P. Schüler	D. Hermann					