

Regelarmatur



ARTES Valve & Service GmbH
Parkallee 7 - 16727 Veltens
GERMANY

A MEMBER OF THE ARCA FLOW GROUP

1	Kunde:	KÜTTNER GmbH & Co. KG	ARTES-Nr.:		5504479			
2	Anlage:	Bernegger / TBS	Pos.:		8			
3	Einbauort:	RV Entspannerkühlung	Stückzahl:		1			
4	KKS Nr.:	TMG.E013.FJ800	Bau-Nr.:		3175067.1			
5	Rohrleitung - Anschlussdaten		Eintritt		Austritt			
6	Abmessungen	Ø D [mm] x s [mm]	48,3	x	3,2	48,3	x	3,2
7	Werkstoff		1.0345 (P235GH-TC1)		1.0345 (P235GH-TC1)			
8	Schweißanschluss	Ø D [mm] x s [mm]	48,3	x	3,2	48,3	x	3,2
9	Flanschanschluss		--		--			
10	Armatur - Ausführung		Eintritt		Austritt			
11	Nennweite	DN / NPS	40		40			
12	Nenndruck	PN / class	--		--			
13	Auslegungsdruck	bar(g)	10		10			
14	Auslegungstemperatur	°C	150		150			
15	Werkstoff		1.0460 (P250GH, C22.8)		1.0460 (P250GH, C22.8)			
16	Betriebsbedingungen		Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall
17	Medium :	Wasser/Dampf	1	2	3	4	5	6
18	Phase		Wasser	Wasser	Wasser			
19	Durchfluss	t/h	0,20	1,50	8,00			
20	Temperatur, Eintritt	°C	15,00	15,00	15,00			
21	Druck, Eintritt	barA	5,00	5,00	5,00			
22	Druck, Austritt	barA	1,50	1,50	2,00			
23	k _v	m³/h	0,11	0,80	4,67			
24	Strömungsgeschw., Austritt	m/s						
25	Ventiltyp Regelkugelhahn Typ GW							
26	Ventilparameter		Werkstoff					
27	Sitzdurchmesser:	25 mm	Gehäuse:		1.5415 (16Mo3, 15Mo3)			
28	Druckreduzierstufen, geregelt:	1	Sitzring:		1.4122 (X39CrMo17-1), metallisch-dichtend			
29	Druckreduzierstufen, fest:		Kugel:		1.4122 (X39CrMo17-1), metallisch-dichtend			
30	k _{vs}	5,4 m³/h	Regelscheibe:		1.4122 (X39CrMo17-1), gehärtet			
31	Regelcharakteristik:	gleichprozentig	Dichtungen:		O-Ringe, EPDM perox.			
32	max. Dp für Antrieb:	10 bar						
33	Baulänge:	190 mm						
34								
35	Ausführung / Abnahme					Endabnahmebelegung nach 3.1		
36	Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU					DIN EN 10204		
37	Anforderungen nach: EN 12952							
38	Leckrate: 0,01% vom kvs-Wert							
39								
40	Antrieb	pneumatisch	3175084					
41	Typ:	ProtACT PR134S; einfachwirkend "rack&pinion"; Luft schließt, Feder öffnet, Signal-/Luftausfall: öffnet						
42		Positioner: Siemens Sipart PS2 6DR5110-0NG01-0AA0; 2-Leiter, HART						
43		Filter-Regler: SMC AW30-F02BG-B mit Doppelklemmringverschraubung für 12 mm VA-Rohr						
44		Zuluftdruck: min. 5,5 bar(g) ... max. 8,5 bar(g)						
45								
46	Antriebsadaption:	EN ISO 5211 - F10 - Vierkant 27 mm						
47	Bemerkungen							
48								
49								
50								
51								
52								
53	Revision	0	1	2	3	4	5	6
54	Datum:	04.05.2022	29.06.2022	11.08.2022				
55	Bearbeitet:	C. Pocher	P. Schüler	F.Exner				
56	Geprüft:	P. Schüler	D. Hermann	P.Schüler				